

**dotyczy:** Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię zasilaną gazem ziemnym i olejem opalowym lekkim zlokalizowanej przy ul. Radomskiej 9 w Przysusze

1. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę dla przewidywanego zakresu robót. Jeśli tak to prosimy o jego udostępnienie.
2. Prosimy o podanie informacji kto ponosi koszty (lub ewentualne zyski) z wywieżenia i składowania na odpowiednim składowisku zdemontowanych elementów stalowych?
3. Prosimy o potwierdzenie, że zewnętrzne przyłącze gazu nie jest objęte zakresem zadania przetargowego i będzie wykonane osobnym zadaniem.
4. Prosimy o potwierdzenie, że gazomierz rotorowy nie wchodzi w zakres robót do wykonania.
5. Jakiej pojemności zbiorniki na olej należy wycenić? Na rysunkach są zbiorniki o pojemności 1500 litrów, a w zestawieniu (3 INSTALACJA OLEJOWA SPEC DO RYS KT-03) są zbiorniki o pojemności 2500 litrów.
6. Czy dopuszcza się zastosowanie zbiorników olejowych dwuściennych zamiast jednościennych, i zrezygnowanie z wykonania szczelnej wanny wokół zbiorników?
7. Czy w ramach zadania jest do wyburzenia istniejący komin zewnętrzny oraz fundament pod nim? Czy zostało to ujęte w przedmiarach robót?
8. Z uwagi na fakt, że otulina TERMOROCK nie spełnia wymaganej przepisami klasy odporności ogniowej B, prosimy o jej zmianę na inną (spełniającą wymagania odnośnie klasy odporności ogniowej izolacji określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), np. ROCKWOOL 800-otulinę z wełny mineralnej w płaszczy z folii aluminiowej.
9. Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie pobór wody na potrzeby wykonania robót.
10. Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie pobór energii elektrycznej na potrzeby wykonania robót.
11. Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni na terenie swoich obiektów nieodpłatnie pomieszczenia socjalne dla pracowników.
12. Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni na terenie swoich obiektów nieodpłatnie pomieszczenia na magazyny podręczne urządzeń i armatury.

**dotyczy:** Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię zasilaną gazem ziemnym i olejem opalowym lekkim zlokalizowanej przy ul. Radomskiej 9 w Przysusze

1. Prosimy o podanie informacji w jaki sposób Zamawiający zapewni serwisowanie instalacji po odbiorach instalacji? Czy będzie to osobna umowa serwisowa na wykonywanie przeglądów serwisowych po zakończeniu zadania?